

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie kosztorysu przebudowy wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej przez wymianę 4 hydrantów na DN25 z węzłem półsztywnym długości 20 m. z dodatkowym węzłem 10 m. (alternatywnie dwa węże po 15 m.) i prądownicą PWh25 (efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych nie więcej niż 10 m.). Hydranty DN25 należy zamontować w szafkach podtynkowych. Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania polskiej normy.

Szkoła posiada projekt budowlano – wykonawczy przebudowy fragmentu wewnętrznej instalacji wody oraz kryzowania instalacji hydrantowej.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z projektem oraz warunkami technicznymi szkoły.

Termin realizacji zamówienia do 30.04.2026 r.

Kryterium oceny ofert – cena 100 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty

Płatność po odbiorze pracy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z 14 dniowym terminem płatności.

Ofertę prosimy przesłać pocztą (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Brzezinach, ul. Bohaterów Warszawy 4, 95-060 Brzeziny),
pocztą elektroniczną (sekretariat@sp3brzeziny.edu.pl)
albo osobiście do siedziby szkoły
w terminie do 24.03.2026 r.

Brzeziny, dnia 10.03.2026 r.

DYREKTOR

mgr Jolanta Celepkowicz